

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELET NYOMÁN
A 275/2013 (VII.16.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	81400, 81401		
2. Termék megnevezése	DUNASEAL FUGAELEM		
3. Az építési termék rendeltetése:	RUGALMAS TŰZGÁTLÓ SZALAG ÉPÍTÉSI HÉZAGOK TŰZSZAKASZOLÁSÁRA		
4. A gyártó neve, címe:	MERCOR DUNAMENTI ZRT. 2131 GÖD, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS U. 39.		
5. A termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	(1) RENDSZER		
6. Az építési termék megfelelőségét tanúsító szerv neve és akkreditációs száma	ITB Institut Techniki Budowlanej PI 00-611 WARSZAWA. ul. Filtrowa 1.	ETA-18/0475 CoP 1488 CPR-0678 W	
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény			
Alapvető tulajdonság	Mértékegység	Mért adat	Harmonizált műszaki előírás
Tűzállóság –határérték*	perc	EI90, EI120,	MSZ EN 1366-4:2006+ A1:2010
Tűzvesélyességi osztály		E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1
8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.			

*Részletes eredmények a mellékletben található.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Sebestyén Tibor
ügyvezető igazgató

Göd, 2020. július 15.

Melléklet

tűzállósági teljesítmény részletezése

Dunaseal

Sor-szám	Átvezetés típusa	Vizsgálati fal típusa, vastagsága (mm)	Nyílásméret maximum (mm)	Szigetelés vastagsága (mm)	Kábel, cső fajta, méret (mm)	Igazolható tűzállósági határérték (T _H ; perc) földém	
1.	Dilatációs hézag	Ytong 150	50	30 szalag +120 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120
2.	Dilatációs hézag	Ytong 150	25	30 szalag +120 kőgyapot vatta	--	--	EI 120
1.	Dilatációs hézag	vasbeton 200	50	2 x 30 szalag +140 kőgyapot vatta	--	EI 120	EI 120

